

# Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

## Brandjalousi VR60 EI160

Vedligeholdelse og udskiftning af dele af det brandsikre jalousi

Et brandjalousi skal vedligeholdes og efterses regelmæssigt for at opnå sikker betjening og brug. Dette er beskrevet i EN-normerne.

### Generelt

1. De komponenter, som er fastgjort til kablerne, er udsat for ekstrem spænding. Hvis ikke de håndteres korrekt, kan der ske personskade eller beskadigelser! Derfor må arbejdet med disse komponenter kun udføres af en kvalificeret DAN-doors servicemontør.
2. Udskiftning af defekte eller slidte komponenter bør altid udføres af en kvalificeret DAN-doors servicemontør.
3. Når brandjalousiet efterses, skal strømmen altid slukkes ved hovedafbryderen. Sørg for, at brandjalousiet er spærret, så der ikke kan tilsluttes strøm igen, uden man er opmærksom på det.

### Almindelig vedligeholdelse

#### Efter installation

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Smør den bevægelige del af føringskinnerne | Mekaniker |
| 2. Smør lejerne                               | Mekaniker |
| 3. Smør gummedelene let med vaseline          | Bruger    |

#### Efter 3 måneder

Foretag visuelt eftersyn	Bruger
--------------------------	--------

# Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

## Brandjalousi VR60 EI160

### Hver 6. måned

1. Tjek sidetætningerne for beskadigelser eller slitage
2. Tjek toptætningen for beskadigelser eller slitage
3. Tjek bundtætningen for beskadigelser eller slitage
4. Alle ovennævnte steder smøres
5. Rengør lamellerne
6. Fjern snavs og lign. fra eller omkring jalousiet
7. Tjek kablerne for beskadigelser eller slitage

**Bruger**  
**Bruger**  
**Bruger**  
**Bruger**  
**Bruger**  
**Bruger**  
**Bruger**

### Hver 12. måned

1. Tjek sidetætningerne for beskadigelser eller slitage
2. Tjek toptætningen for beskadigelser eller slitage
3. Tjek bundtætningen for beskadigelser eller slitage
4. Alle ovennævnte steder smøres
5. Rengør lamellerne
6. Fjern snavs og lign. fra eller omkring jalousiet
7. Tjek kablerne for beskadigelser eller slitage

**Mekaniker**  
**Mekaniker**  
**Mekaniker**  
**Mekaniker**  
**Mekaniker**  
**Mekaniker**  
**Mekaniker**

### Efter maks. 2 år

For at opnå sikker og problemfri brug af det brandsikre jalousi er det afgørende at udskifte 24V-batterierne hvert andet år. Udskiftningen bør udskiftes af en kvalificeret DAN-doors servicemontør.

### Ved kabelbrud

- Udskift kablet og dets tilslutninger
- Juster spændingen, hvis det er nødvendigt

# Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

## Brandjalousi VR60 EI160

Rør ikke ved nogen forbindere eller dele af brandjalousiet efter kabelbrud. I tilfælde af driftsforstyrrelse eller en alarm må man ikke længere bruge jalousiet. Ring omgående til leverandøren, og vent, indtil DAN-doors servicemontør når frem til stedet!

**Brug følgende produkter til smøring:** PTFE eller SAE20

**Til rengøring:** Brun sæbe med vand. Brug ikke højtryksrensning med vand. Brug ikke kraftigt rengøringsmiddel eller klæde.